

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 & 7

Wärme-Versorgungssystem
Wärmenetz Haselund

Betreiber
Renergiewerke Haselund GmbH



Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erneuerbaren-Anteil **0,87**

		Deckungs- anteil DA	Pflicht- anteil PA	Erfüllungs- grad EG
Anteil hocheffiziente KWK	Biogas	0,87	0,3	2,9
Anteil fossiles Gas		0,13		
Anteil fossiles Heizöl		0,00		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				2,9

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt? **JA**

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 05.07.2024

ausgestellt am: 05.07.2021

Husum, 05.07.2021

Ort, Datum

Andreas Höfs

fp - Gutachter FW 609-410