

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Haselund 

Betreiber

Renergiewerke Haselund GmbH 

 **renergiewerke**

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2020 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,26

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f_p] 0,21

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 05.07.2028.

ausgestellt am: 05.07.2021

Andreas Höfs

Gutachter-Nr.: FW609-410 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DESH0172_FW309-1u7_05072021_2 

